

Vážení,


v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací týkajících se venkovní dlažby před bazénem v areálu koupaliště Lužánky.


Dlažba podle mého názoru nesplňuje normové požadavky na protiskluzné vlastnosti ani na odvod vody. Vzhledem k tomu, že uplynula další stavební sezona, aniž by došlo k nápravě, žádám o zodpovězení následujících otázek:

1. Zda společnost STAREZ – SPORT, a.s. jako řádný hospodář reklamovala provedení a druh dlažby u zhotovitele, případně u projektanta, který dlažbu navrhl.
2. Pokud nikoli, z jakého důvodu tak neučinila.
3. Pokud ano, s jakým výsledkem reklamace skončila.

Odpověď prosím zašlete elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou níže.

Žadatel:




Brno 19. 8. 2026

Čj. STAREZ/02082/26

Vyřizuje: 

Útvar: d

K Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

dne 13.8.2026 byla společností STAREZ – SPORT, a.s., IČ: 26932211, se sídlem Křížkovského 164, 603 00 Brno, doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jako „InfZ“).

K Vaší žádosti o informace týkající se vlastností venkovní dlažby před bazénem Lužánky sdělujeme:

Jako provozovatel Bazénů Lužánky disponujeme informací, technickým listem, kdy dlažba splňuje protiskluznost podle [ČSN 16165](#) (DIN 51130) jednotného evropského standardu, který určuje zkušební metody pro stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší, a to v hodnotě R11B. Protiskluznost R11 (bota) je vyšší protiskluz pro chůzi v botách, dlažba je určena právě pro venkovní a vysoce namáhané mokré provozy, prostory vystavené vlivům počasí, tj. venkovní nezastřešené terasy, balkony, schody, chodníky, kde často prší, vstupy do budov, pasáže, dále prostory s výskytem vody, okolí bazénů, sprchy, vstupy do vody, komerční prostory.

S ohledem na shora uvedené dlažba reklamována nebyla.

S pozdravem

